INSTITUTE OF CERAMICS
AND BUILDING MATERIALS

DIVISION OF GLASS AND BUILDING MATERIALS IN CRACOW
DEPARTMENT OF GLASS TECHNOLOGY
30-702 Cracow, Lipowa 3 Str
phone.:(+48 12) 423 67 77 fax (+48 12) 423 58 36
www.icimb.pl e-mail: info2_krakow@icimb.pl

PRÜFZEUGNIS Nr. 1764/ICiMB/ST/12

Untersuchungsgegenstand: ***zweiräumige Thermoscheiben, Bauart: 4ClimaGuard Premium/14/4 Float/14/4ClimaGuard Premium mit dem Argon, geliefert durch M&S Pomorska Fabryka Okien***

Auftraggeber: ***M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. ul. Grottgera 15, 76 - 200 Słupsk***

Art der Prüfung: ***Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten „U-Wert" nach der PN-EN 674-Norm; 1999 „Glas im Bauwesen. Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten „U-Wert". Verfahren mit der umgehüllten Heizplatte".***

Gutachten oder das Ergebnis: ***Die geprüften zweiräumigen Thermoscheiben, Bauart: 4ClimaGuard Premium/14/4 Float/ 14/4ClimaGuard Premium mit Argon im Fensterscheibezwischenraum haben den Wärmedurchgangskoeffizienten U=0,6 W/(m^2 ·K).***

Grund des Gutachtens: ***Der Prüfbericht Nr. 025.a.FW.12.AK z 3.04.2012***
Für die Prüfung zuständig:

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Technologii Szkła

mgr inż. Anna Bałon-Wróbel

DYREKTOR ODDZIAŁU

dr inż. Henryk Szeląg

Direktor

Krakau:, den ***4.04.2012***
Das Prüfzeugnis gültig bis zum 4.04.2014